"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД
гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов" № 3
www.vik-burgas.com

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

доставяна от Водоснабдяване и канализация ЕАД, гр. Бургас

Зона на водоснабдяване : 83

Тип водоснабдяване : Смесено - Водоснабдителна система "Камчия" и собствен водоизточник

Населено място : с. Снягово

Пункт за мониторинг *: дом Ахмед

Дата на вземане на проба : 19.11.2025

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛАБОРАТОРЕН АНАЛИЗ

Показател за качеството на водата	Мерна единица	Резултат от анализ	Допустима стойност**
Колиформи	CFU/ml	0/100	0/100
Ешерихия коли	CFU/ml	0/100	0/100
Ентерококи	CFU/ml	0/100	0/100
Микробно число	CFU/ml	<1/1	-
Активна реакция	-	7.91	6.5 ÷ 9.5
Алуминий	µg/l	71	200
Вкус		без привкус	приемлив
Електропроводимост	$\mu s.cm^{-1}$	385	2000
Мирис	бала	0	приемлив
Цвят	градус	5	приемлив
Мътност	NTU	0.61	приемлива
Ост.св.хлор	mg/l	0.2	0.3 ÷ 0.4

*Съгласно Програма на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас за мониторинг на питейната вода, в Бургаски окръг.

**Съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата , предназначена за питейно-битови цели (с изм. и доп. ДВ бр. 43 от 16.05.2023 г.)

Лабораторните анализи са извършени от лаборатории за изпитване , притежаващи сертификат за акредитирани съгласно БДС EN ISO/ IEC 17025:2018 и с използване на методи за изпитване отговарящи на изискванията на Приложение № 3 към чл. 9, ал. 13 на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата , предназначена за питейно-битови цели (с изм. и доп. ДВ бр. 43 от 16.05.2023 г.).